

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Lucca In-Tec s.r.l.

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA C/O POLO TECNOLOGICO LUCCHESE A SEGUITO DANNEGGIAMENTO CONTROLLORE CAREL DELLA POMPA TONON FORTY (POLO 2). PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

ATTO N. 8 del 25 gennaio 2018

Premesso che

- nella terza settimana di gennaio 2018 la ditta Fiorini Impianti Srl, incaricata della manutenzione programmata degli impianti del Polo tecnologico Lucchese (Polo 2), ha tentato più volte di sistemare la pompa Mamy Tonon Forty attraverso la riparazione e sostituzione delle sonde segnalate come bloccate all'interno della macchina;

- la pompa attuale funziona in alternativa con un'altra che attualmente è l'unica garanzia di riscaldamento per tutti i moduli presenti all'interno dell'edificio stesso;

- nemmeno la totale sostituzione delle sonde presenti ha permesso di risolvere il problema e di riportare la pompa in funzione e la ditta Fiorini Impianti Srl ha pertanto dovuto approfondire l'esame dell'impianto rilevando così il malfunzionamento del controllore Carel che permette alla pompa di dialogare con il sistema elettronico e quindi di essere correttamente operativa;

- si pone dunque la necessità di provvedere tempestivamente alla sostituzione del componente guasto ed alla successiva riprogrammazione del controllore al fine di garantire il pieno e corretto funzionamento della pompa stessa;

- il lavoro non può essere eseguito direttamente dall'impresa Fiorini Impianti Srl, ma è necessario l'intervento di un centro di assistenza specifico per la tipologia di macchinario che è stato individuato, su consiglio dell'impresa Fiorini, nella società Termotecnica Toscana Snc di Pistoia;

Ritenuto pertanto

- indispensabile intervenire in tempi brevi per risolvere il suddetto malfunzionamento onde evitare possibili danni patrimoniali ed economici alla società e disagi alle imprese/utenti insediate nei diversi moduli che potrebbero trovarsi privi di riscaldamento;

Visto

- il preventivo nostro prot n. 50 del 24 gennaio 2018, relativo a quanto indicato in premessa, pervenuto dall'impresa Termotecnica Toscana Snc che, contattata telefonicamente, si è resa disponibile ad intervenire entro tempi estremamente brevi, per l'importo complessivo di euro 1.600,00 (oltre IVA);

Richiamato

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Lucca In-Tec s.r.l.

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia e l'art 163. procedure in caso di somma urgenza;
- la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";
- la regolarità del DURC e verificata la visura camerale.

Con il presente

1. si dispone l'affidamento diretto dei lavori indicati in premessa - ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e in ragione delle motivazioni citate, alla società Termotecnica Toscana Snc per l'importo complessivo di 1.600,00 euro (oltre IVA.).

L'Amministratore Unico
Gianluigi Guidi