

# **Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.**

## **Lucca In-Tec s.r.l.**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE C/O POLO TECNOLOGICO LUCCHESE SOSTITUZIONE UNITA' CONDIZIONAMENTO CED PER ULTERIORE DANNEGGIAMENTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.**

**ATTO N. 10 del 30 gennaio 2018**

Premesso che

- all'interno del Polo Tecnologico Lucchese (Polo 2) è installato e funzionante un CED che provvede alla gestione del sistema di connettività in banda larga a favore di Lucca In-Tec e di tutte le aziende in esso insediate;
- l'unità esterna Daikin, collocata sul tetto a nord del Polo stesso e che provvedeva a mantenere in sicurezza la temperatura ambientale del CED, già riparata nel marzo 2017, si è nuovamente danneggiata ed è necessario programmare la sua definitiva sostituzione in tempi brevissimi, onde evitare che l'innalzamento delle temperature stagionali peggiori la già precaria situazione in corso con il rischio del verificarsi di blocchi e/o malfunzionamenti agli apparati informatici presenti con conseguenti interruzioni delle attività sia di Lucca In-Tec che delle aziende insediate dai quali possano derivare danni diretti alla società o richieste di risarcimento da parte delle aziende eventualmente danneggiate;
- la sostituzione dell'unità esterna comporterà anche quella dell'unità interna non più compatibile con i nuovi apparati;
- è necessario intervenire urgentemente coinvolgendo l'impresa Fiorini Impianti Srl, che si occupa della manutenzione ordinaria, per la redazione di un capitolato tecnico che possa permettere un'opportuna selezione e valutazione di un nuovo apparato al fine di trovare tempestivamente una valida soluzione;
- per il supporto tecnico necessario alla selezione l'impresa Fiorini Impianti Srl ha presentato un preventivo nostro prot. n. 59 del 30 gennaio 2018, per l'importo complessivo pari a 350,00 euro (oltre IVA);

Richiamato

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

# **Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.**

## **Lucca In-Tec s.r.l.**

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia e l'art 163. procedure in caso di somma urgenza;
- la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Con il presente:

1. si dà avvio alle procedure per la ricerca del soggetto realizzatore del lavoro relativo alla fornitura e posa in opera di un sistema di climatizzazione autonomo atto a sostituire l'impianto danneggiato attualmente presente per addivenire ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

2. si dispone allo scopo, per garantire anche i principi di rotazione e libera concorrenza, l'effettuazione di un'apposita preventiva indagine di mercato e relativa procedura semplificata, con acquisizione di almeno 5 preventivi dell'affidamento, da richiedere ad imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese della provincia di Lucca e presenti sul Mercato Elettronico della P.A. aventi certificazione OG11 "Impianti tecnologici" o, in alternativa, almeno la certificazione OS 28 "Impianti termici e di condizionamento";

3. si procede all'affidamento diretto all'impresa Fiorini Impianti Srl - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - del compito di supervisionare la fornitura e la posa in opera del nuovo impianto di condizionamento sul quale dovrà poi effettuare le opportune verifiche periodiche in virtù dell'incarico in essere relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti presenti nell'edificio c.d. "Polo 2" per l'importo complessivo di 350,00 euro (oltre IVA);

4. si stabilisce, infine, quale criterio per l'affidamento quello del prezzo, data la natura standardizzata del servizio richiesto trattandosi di mera sostituzione di un componente con altro con caratteristiche sostanzialmente identiche.

L'Amministratore Unico  
Gianluigi Guidi